

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 553 / 14 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Impianto idrovoro di Molinella, Comune di Vieste. Autorizzazione ripristino
funzionalità gruppo elettrogeno impianto idrovoro di Molinella.

L'anno duemilaquattordici il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 16.00, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 5036 del 22/10/2014 e n. 5067 del 23/10/2014.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Francesco ARMILLOTTA; 4) Luigi DAMIANI; 5) Giuseppe LA TORRE; 6) Michelangelo MEDINA; 7) Matteo ORLANDO; 8) Michele PALMIERI; 9) Gianfranco TONTI, Componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig.ri: 1) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 2) Carlo GATTA, componente.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Francesco ARMILLOTTA ed il sig. Giuseppe LA TORRE, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- il gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto idrovoro di Molinella in agro di Vieste non risulta regolarmente funzionante, con evidenti ripercussioni per il corretto esercizio dell'impianto stesso in occasione di potenziale assenza di collegamento alla rete elettrica;
- le ditte specializzate tempestivamente interessate non hanno fornito una univoca indicazione della causa, evidenziando che il mancato funzionamento potrebbe dipendere dall'alternatore o dalla scheda che ne gestisce il funzionamento;

Considerato che

- è stato acquisito il preventivo della ditta Cavallone, relativo per la sola fornitura di apposito nuovo alternatore per un costo di € 5.160,00, oltre IVA e trasporto;
- risulta urgente procedere ad effettuare le opportune verifiche e al ripristino della funzionalità del gruppo elettrogeno in argomento atteso l'approssimarsi della stagione invernale;
- in caso di costi elevati di manutenzione straordinaria potrebbe essere valutato, in alternativa, l'acquisto di nuovo gruppo dimensionato anche in relazione alla installazione di inverter sulle pompe;

Visto il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consorzio, di cui all'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., approvato con propria Deliberazione n. 198 del 21/05/2012;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Presidente pt del Consorzio a porre in essere tutti gli opportuni provvedimenti per far ripristinare il corretto funzionamento, o sostituzione del suddetto gruppo elettrogeno quanto prima;

Ritenuto, inoltre di autorizzare i competenti Uffici dell'Ente ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione con imputazione della relativa spesa, sui competenti capitoli del Bilancio di previsione in corso che presentano adeguata copertura;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente pt del Consorzio a porre in essere, quanto prima, tutti gli opportuni provvedimenti per far ripristinare il corretto funzionamento, o sostituzione del gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto idrovoro di Molinella in agro del comune di Vieste;
- di autorizzare i competenti Uffici dell'Ente ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione con imputazione della relativa spesa, sui competenti capitoli del Bilancio di previsione in corso che presentano adeguata copertura;
- di rendicontare le suddette somme alla regione Puglia nell'ambito delle attività di competenza della stessa Regione eseguite dal Consorzio, per il relativo recupero;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA